

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail:
und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Чеченская Республика, г.

Гудермес, ул.

Еременка, 13а.

(место составления акта)

«27» мая 2021 г.

(дата составления акта)

« 11 » час « 30 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 53

«27» мая 2021г по адресу/адресам: г.Гудермес, пер. Ватутина 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора
Гудермесский муниципальный район района по пожарному надзору Халимов Р.С. №53 от 11 мая
2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК» Г.ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» мая 2021г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа

«27» мая 2021г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Гудермесский муниципальному
район району, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., т.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен.** (заполняется при проведении
выездной проверки) Канаева Э.Р. 11.05.2021г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«15» декабря 2020 г. № 2021027030

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Шамурзаев Халид Абубакарович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Канаева Э.Р.


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», Постановление правительства РФ № 1479 : п. 392);
- Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», Постановление правительства РФ № 1479 : п. 54);
- Здание котельной оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», НПБ 110-03 п.4);
- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», Постановление правительства РФ № 1479 : п. 60);
- Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», Постановление правительства РФ № 1479 : п. 407);
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», Постановление правительства РФ № 1479 : п. 9);
- На объекте защиты запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», Постановление правительства РФ № 1479 : п.35 в));
- Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», Постановление правительства РФ № 1479 : п. 50);
- Здания и сооружения не оборудованы молниезащитой в соответствии СО 153-34,21,122-2003 (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 50 п.4);
- При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 «ТАБАРАК», Постановление правительства РФ № 1479 : п.13).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____


Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор отдела НДС и ПР по Гудермескому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Шамурзаев Халид Абубакарович

«27» Мая 2021г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Канаева Э.Р.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«27» Мая 2021г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном:
8(8712)33-24-25.