

АКТ

проверки прибора учета газа

26 » 09 2018 г.

г(с) Гудермес

тел _____

ул. Восточная 7.

МБОУ «Детский сад «Табарак»
(наименование объекта)

Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»

Контракт

Представитель «потребителя»

Кекаева З. М.

Счетчик СГ16МТ-100-40 тип Зав. № 8104223 № дог(лиц.сч)

Пред. изм. Qмин. 10 м³/ч...Qмах. 1.6 м³/ч Акт установки (есть) (нет) № Р-

Год выпуска 2008 (число,месяц,год) Госповерка действительно до 23.04.2019. Показания 140837 м³

Расположение счётчика:

в отапливаемом помещении- вне отапливаемого помещения- на улице-

Состояние заводских пломб (в норме) (нет) № пл. вход и выход 16544353

№ пл. на счёт. мех (зав) Сан № пл.(кл) № пл. на корпусе Сан

Наличие второго ввода без счетчика (да) (нет) Наличие паспорта счетчика (да) (нет)


Высота установки счетчика (в норме) (нет) Работа на малом расходе газа (да) (нет)

Исправность газового счетчика (да) (нет) Наличие байпаса 16544363 (да) (нет)

Оборудования в наличии: Котел, Фронтон, Газели 130, 1 шт.

Мощ Оборудования м³/ч

ЗАМЕЧАНИЯ Нет



Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»

Handwritten signature

С актом ознакомлен и один экземпляр получил: 26 » 09 2018 г.

Handwritten signature and date